

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ,(47 P 0690375, 1572477)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-31 / Serial No. : 00662633

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	22/02/2557	23/02/2557	24/02/2557
00:00 - 01:00	42.1	38.4	39.5
01:00 - 02:00	59.4	40.1	41.1
02:00 - 03:00	44.0	40.0	40.0
03:00 - 04:00	39.1	38.4	46.6
04:00 - 05:00	38.6	39.3	39.0
05:00 - 06:00	45.3	47.9	50.4
06:00 - 07:00	51.0	53.3	62.4
07:00 - 08:00	52.5	62.4	72.3
08:00 - 09:00	59.9	52.5	68.2
09:00 - 10:00	49.3	50.7	67.0
10:00 - 11:00	57.3	51.0	67.8
11:00 - 12:00	45.8	49.2	70.9
12:00 - 13:00	45.0	53.8	71.7
13:00 - 14:00	46.9	48.5	66.6
14:00 - 15:00	54.8	52.5	72.6
15:00 - 16:00	48.3	50.0	72.7
16:00 - 17:00	56.4	51.6	53.4
17:00 - 18:00	55.1	49.7	50.6
18:00 - 19:00	43.3	57.1	60.9
19:00 - 20:00	51.7	42.4	46.2
20:00 - 21:00	40.4	42.0	41.0
21:00 - 22:00	41.6	41.3	40.6
22:00 - 23:00	39.5	38.9	38.3
23:00 - 24:00	46.3	38.6	38.8
L_{eq} 24 hr	52.6	52.2	66.5
L_{max}	93.8	88.7	99.8
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศินาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : วัดลำพระยา, (47 P 0692069,1572707)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 32 / Serial No. : 00472142

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	22/02/2557	23/02/2557	24/02/2557
00:00 - 01:00	42.5	41.3	44.4
01:00 - 02:00	41.8	41.3	42.2
02:00 - 03:00	44.3	40.3	42.3
03:00 - 04:00	42.1	42.8	41.8
04:00 - 05:00	42.6	44.2	46.8
05:00 - 06:00	48.4	49.0	50.5
06:00 - 07:00	50.6	54.6	66.7
07:00 - 08:00	55.5	53.0	70.2
08:00 - 09:00	53.5	51.7	64.3
09:00 - 10:00	54.6	50.0	64.4
10:00 - 11:00	50.0	51.2	65.7
11:00 - 12:00	50.2	50.7	71.4
12:00 - 13:00	52.1	52.5	64.4
13:00 - 14:00	48.7	61.3	67.3
14:00 - 15:00	50.6	60.0	68.1
15:00 - 16:00	59.6	51.0	58.6
16:00 - 17:00	49.9	48.9	59.6
17:00 - 18:00	48.3	60.4	47.5
18:00 - 19:00	66.7	55.4	49.6
19:00 - 20:00	43.9	51.0	52.3
20:00 - 21:00	44.3	47.6	46.5
21:00 - 22:00	43.6	45.1	42.5
22:00 - 23:00	42.3	43.8	52.0
23:00 - 24:00	43.8	44.9	43.7
L_{eq} 24 hr	55.0	53.7	63.6
L_{max}	97.2	93.1	92.6
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยวะสูต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยวะสูต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศนาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : สฟ. แร่งสูงวังน้อย, (47 P 0692253,1573496)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-32 / Serial No. : 00682689

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	22/02/2557	23/02/2557	24/02/2557
00:00 - 01:00	53.2	54.5	54.7
01:00 - 02:00	52.9	55.2	54.1
02:00 - 03:00	53.5	55.1	54.5
03:00 - 04:00	53.4	55.4	54.5
04:00 - 05:00	54.6	55.4	54.5
05:00 - 06:00	55.5	54.9	55.0
06:00 - 07:00	55.1	55.2	55.4
07:00 - 08:00	54.4	53.9	54.8
08:00 - 09:00	53.2	52.9	57.5
09:00 - 10:00	53.4	51.7	54.0
10:00 - 11:00	52.9	50.8	58.8
11:00 - 12:00	53.9	51.8	51.6
12:00 - 13:00	53.9	52.8	53.0
13:00 - 14:00	52.9	51.6	50.9
14:00 - 15:00	52.5	50.8	49.9
15:00 - 16:00	52.0	51.1	50.3
16:00 - 17:00	51.2	51.5	50.3
17:00 - 18:00	51.7	52.0	51.4
18:00 - 19:00	65.6	52.7	52.0
19:00 - 20:00	52.9	52.5	51.6
20:00 - 21:00	52.8	55.2	51.9
21:00 - 22:00	54.3	55.8	53.2
22:00 - 23:00	53.8	56.3	53.1
23:00 - 24:00	55.8	54.6	54.7
L_{eq} 24 hr	55.7	53.8	54.0
L_{max}	94.6	90.2	94.0
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ,(47 P 0690375, 1572477)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-32 / Serial No. : 00472142

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00370026

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 4/04/2014 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : 0050SV14

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	6/04/2557	7/04/2557	8/04/2557
00:00 - 01:00	45.3	40.7	39.7
01:00 - 02:00	48.0	48.9	41.0
02:00 - 03:00	46.1	49.9	40.5
03:00 - 04:00	52.8	41.0	41.6
04:00 - 05:00	42.6	42.3	52.5
05:00 - 06:00	51.6	51.7	49.5
06:00 - 07:00	55.0	53.2	52.4
07:00 - 08:00	52.9	54.1	55.8
08:00 - 09:00	51.7	52.5	55.3
09:00 - 10:00	52.8	58.3	55.1
10:00 - 11:00	54.6	55.4	63.0
11:00 - 12:00	55.5	53.0	55.4
12:00 - 13:00	55.8	54.6	58.9
13:00 - 14:00	56.3	59.2	55.5
14:00 - 15:00	53.3	57.2	51.4
15:00 - 16:00	51.7	53.4	53.2
16:00 - 17:00	56.5	51.0	53.4
17:00 - 18:00	51.0	51.0	51.6
18:00 - 19:00	51.4	53.3	48.7
19:00 - 20:00	43.5	47.3	45.9
20:00 - 21:00	39.4	39.9	53.1
21:00 - 22:00	47.6	39.5	40.7
22:00 - 23:00	42.1	42.6	42.1
23:00 - 24:00	37.6	39.7	42.7
$L_{eq\ 24\ hr}$	52.2	52.9	54.0
L_{max}	89.3	87.4	88.1
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : วัดลำพระยา, (47 P 0692069,1572707)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 32 / Serial No. : 00682689

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00370026

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 4/04/2014 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : 0050SV14

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	6/04/2557	7/04/2557	8/04/2557
00:00 - 01:00	48.6	54.0	46.2
01:00 - 02:00	52.2	55.7	48.3
02:00 - 03:00	46.0	53.4	52.2
03:00 - 04:00	49.8	44.2	57.2
04:00 - 05:00	43.8	44.5	45.6
05:00 - 06:00	50.7	52.1	48.9
06:00 - 07:00	52.8	52.5	51.9
07:00 - 08:00	51.9	52.2	52.6
08:00 - 09:00	51.6	52.1	53.9
09:00 - 10:00	52.8	56.0	50.9
10:00 - 11:00	52.3	52.6	59.6
11:00 - 12:00	56.9	50.6	49.2
12:00 - 13:00	73.2	49.1	49.3
13:00 - 14:00	69.5	51.3	49.1
14:00 - 15:00	54.0	53.1	46.9
15:00 - 16:00	50.7	52.0	52.5
16:00 - 17:00	49.6	51.8	56.0
17:00 - 18:00	52.5	50.4	54.8
18:00 - 19:00	52.2	51.8	50.2
19:00 - 20:00	56.3	46.9	45.4
20:00 - 21:00	53.3	45.7	67.1
21:00 - 22:00	65.7	44.2	44.2
22:00 - 23:00	50.8	54.7	41.7
23:00 - 24:00	59.6	45.6	50.4
$L_{eq} 24 \text{ hr}$	62.0	51.9	55.8
L_{max}	94.1	86.7	92.7
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยวะสูต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยวะสูต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศนาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : สฟ. แร่งสูงวังน้อย, (47 P 0692253,1573496)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-32 / Serial No. : 00851483

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00370026

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 4/04/2014 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : 0050SV14

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)		
	6/04/2557	7/04/2557	8/04/2557
00:00 - 01:00	53.9	52.5	53.9
01:00 - 02:00	53.4	54.9	54.5
02:00 - 03:00	52.2	53.6	54.0
03:00 - 04:00	51.8	53.2	55.0
04:00 - 05:00	52.6	56.1	55.0
05:00 - 06:00	53.4	57.9	54.8
06:00 - 07:00	54.1	62.4	54.7
07:00 - 08:00	53.0	54.7	54.0
08:00 - 09:00	52.5	53.1	53.2
09:00 - 10:00	51.2	52.1	53.0
10:00 - 11:00	50.4	53.9	52.6
11:00 - 12:00	50.0	51.3	51.6
12:00 - 13:00	50.0	51.2	51.4
13:00 - 14:00	50.2	52.4	51.3
14:00 - 15:00	50.1	52.1	51.7
15:00 - 16:00	50.5	52.5	51.2
16:00 - 17:00	50.9	52.1	51.1
17:00 - 18:00	51.5	53.6	52.1
18:00 - 19:00	52.5	53.6	53.0
19:00 - 20:00	53.1	53.5	54.5
20:00 - 21:00	52.8	52.1	53.6
21:00 - 22:00	53.9	51.3	54.3
22:00 - 23:00	51.9	53.4	54.6
23:00 - 24:00	51.8	53.3	55.1
$L_{eq} 24 \text{ hr}$	52.2	54.6	53.5
L_{max}	70.1	76.7	73.4
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 70 dB(A)		
ค่ามาตรฐานสูงสุด	ไม่เกิน 115 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123