

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : Control room WN - 1

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 31 / Serial No. : 00841794

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	59.9	59.5	59.3	
	56.8	59.6	61.4	
	54.2	58.0	59.1	
	54.1	62.7	59.6	
	54.5	62.3	58.1	
	55.0	58.8	62.2	
	57.4	58.4	64.0	
	62.4	61.2	62.2	
$L_{eq} 8 \text{ hr}$	57.8	60.4	61.2	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : LACTER CONTROL ROOM WN. 1

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 32 / Serial No. : 00851483

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	66.7	66.3	66.3	
	67.5	66.3	66.0	
	67.3	66.7	65.9	
	67.7	66.4	65.9	
	67.7	66.3	66.1	
	67.0	68.4	66.0	
	66.3	67.3	66.1	
	66.2	66.1	66.4	
$L_{eq} 8 \text{ hr}$	67.1	66.8	66.1	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : Control room WN - 2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-32 / Serial No. : 00682689

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	58.6	54.8	52.4	
	56.8	54.1	53.3	
	56.1	57.1	52.6	
	55.7	54.1	63.0	
	56.2	56.3	62.0	
	55.0	53.2	54.1	
	58.2	52.5	53.2	
	59.1	54.0	58.8	
$L_{eq} 8 \text{ hr}$	57.2	54.8	58.3	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยูวะสุต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยูวะสุต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : LACTER CONTROL ROOM WN. 2

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-32 / Serial No. : 00472142

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	62.9	63.5	62.8	
	63.7	63.4	63.6	
	64.8	65.1	63.6	
	64.4	63.0	63.5	
	63.3	62.8	63.5	
	64.1	62.5	62.7	
	65.1	62.5	62.5	
	64.1	62.9	64.0	
L_{eq} 8 hr	64.1	63.3	63.3	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : Control room WN-3

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 31 / Serial No. : 00662633

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	56.8	61.4	63.5	
	57.2	62.2	63.8	
	58.5	62.8	64.1	
	56.3	63.7	62.1	
	56.9	64.5	61.7	
	57.2	63.2	62.6	
	56.1	62.1	61.3	
	59.3	61.9	60.9	
L_{eq} 8 hr	57.4	62.8	62.6	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยุวะสุต

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงไฟฟ้าวังน้อย

จัดทำรายงาน/ตรวจวัดโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : LACTER CONTROL ROOM WN. 3

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL- 31 / Serial No. : 00662631

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pistonphone Rion NC-72 Serial No. : 00704316

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114 dB(A) at 250Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter : 114 dB(A) at 250Hz

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18/03/2013 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : AA-2011-13

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) dB(A)				หมายเหตุ
วันที่ตรวจวัด	00.00 - 08.00	08.00 - 16.00	16.00 - 00.00	
26 ก.พ. 2557	66.2	66.5	66.4	
	66.3	66.3	66.3	
	66.4	67.0	67.6	
	66.3	67.7	68.4	
	66.2	73.9	66.9	
	65.8	65.9	66.6	
	65.7	66.1	67.0	
	66.1	66.5	66.3	
L_{eq} 8 hr	66.1	68.5	67.0	
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		ไม่เกิน 90 dB(A)		

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้บันทึก : นายสุทธิ ยวะสุด

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพงศ์นาท ทวยเจริญ

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 1123